

ZÁPISNICA

Z V. riadneho zasadania komisie výstavby a územného plánovania zo dňa 27.11 2015

Prítomní členovia komisie:

Vincvent Nemček, Ing.arch. Anna Mäkká, Tomáš Žák, Matej Nemček, Ing. Peter Poláček, Bc. Ladislav Mokošák, Anna Dupkalová

Zapisovateľka : Anna Dupkalová

Program komisie:

1. Otvorenie zasadania komisie
2. Prerokovanie nových žiadostí, pripomienok, sťažností / p. Helena Hollá, Mária Králiková/
3. Rekapitulácia úloh
4. Záver

.....

1. Komisiu viedol predseda komisie p. Vincent Nemček

2. Žiadosti a sťažnosti občanov

- **Žiadosť p. Helena Hollá**

Pani Hollá podala dodatočne žiadosť o súhlas k osadeniu obrubníkov pred garážou r.d.č.288, Nesluša. Vec bola riešená stavebným úradom v KNM.

Stanovisko komisie: Po vykonaní obhliadky na mieste komisia prijala stanovisko a odporúča nasledovné. Obrubníky z dôvodu vtekania vody do garáže ponechať avšak znížiť výšku obrubníkov na maximálne 3cm od asfaltového povrchu vozovky. Taktiež zrezať nábehovú hranu do vozovky aby nedochádzalo k poškodzovaniu pneumatík na vozidlách. Zároveň komisia žiada p. Hollú o odstránenie betónových základov z prednej časti pozemku p. Hollej/pri p. Kyklošovej/. Návrh p. Hollej je nepostačujúci a doporučujeme riešiť problém ešte dodatočným travivodom pred garážou. Termín odstránenia: ihneď

- **P. Králiková – riešenie problému s povrchovou vodou**

Žiadosť o riešenie pri stekaní povrchovej vody na pozemok.

Stanovisko komisie: Komisia pri obhliadke zistila a odporúča doplniť dva záchyty povrchových vôd do cesty smer Suchá. Pôvodné záchyty sú nepostačujúce a hlavne zanesené nečistotami z komunikácie/stav.odpad/, ktorú tam niekto naviezol a preto je ich treba vyčistiť. Zasahovať do nového asfaltového koberca neodporúčame.

Rekapitulácia úloh

Záver.

V Nesluši 27.11 2015

